

č. 1

DODATEK KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

STOKOVÉ SÍŤE MĚSTA

VELVARY

Část Nové Uhy, ulice Malovarská

Květen 2011

Provozovatelem stokové sítě města Velvary je město Velvary

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ:

Velvary

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 2124-779962-00235105-3/1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 2124-779962-235105-4/1

Vlastník kanalizace	:	město Velvary
Identifikační číslo (IČ)	:	00235105
Sídlo	:	Nám. krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
Provozovatel kanalizace	:	město Velvary
Identifikační číslo (IČ)	:	00235105
Sídlo	:	Nám. krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
Zpracovatel dodatku KŘ	:	SVAS – Ing. Tomáš Hloušek Ph.D.
Datum zpracování	:	květen 2011

Z výše uvedeného faktu vyplývá také změna kapitoly 10 KŘ, ohlašování poruch a havárií:

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na:
MÚ Velvary tel.: 315 617 001, 315 761 023

Dodatek seválen rozhodnutím č.j. 22658/11/ŽP ze dne 15.6.2011.

Lehelom



Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí
Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz



číslo jednací došlého dokumentu:	17295/11/ŽP	číslo jednací:	22658/11/ŽP
vyřizuje:	17296/11/ŽP	e-mail:	kebrlova@meuslany.cz
telefon:	Bc. Pavlína Kebrlová	fax:	312 511 211
	312 511 215		

Ve Slaném dne 15.6.2011

Rozhodnutí

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů žadateli

Město Velvary

nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

IČ: 00235105

schvaluje

podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, předložený dokument „**Dodatek kanalizačního řádu stokové sítě města Velvary, část Nové Uhy, ulice Malovarská**“, vlastník kanalizace Město Velvary, provozovatel Město Velvary, vydaný v květnu 2011 zpracovatelem Ing. Tomášem Hlouškem, Ph.D., Středočeské vodárny, a.s.

Tento dodatek je součástí stávajícího kanalizačního řádu.

Při nejbližší aktualizaci kanalizačního řádu města Velvary bude tento dodatek do kanalizačního řádu zapracován.

Odůvodnění


Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 2.6.2011 dokumenty dodatku kanalizačního řádu jako součást dokladů ke kolaudaci kanalizace Nové Hřby a ulice Malovarská. Dodatek kanalizačního řádu je vypracován přiměřeně dle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a § 24 Vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb.

Žadatel předložil 2 výtisky kanalizačního řádu ke schválení. Jeden výtisk si ponecháváme pro vlastní potřebu, jeden vracíme.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícím počtu účastníků a jednoho výtisku, který si ponechá správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.




Bc. Pavlína Kebrlová
referent
odboru životního prostředí

Obdrží:

1. Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

Příloha pro žadatele:

1. schválený kanalizační řád 1x

V roce 2011 byla dobudována kanalizační síť městské části Nové Uhy a v ulici Malovarská. Odpadní vody z těchto lokalit jsou odvedeny na ČOV Velvary. Kanalizační síť je tedy logickým celkem stokové sítě města Velvary. Na nově vybudované síti platí všechna ustanovení Kanalizačního řádu města Velvary.

Popis skladby nově vybudované kanalizace

1. Ulice Malovarská

Stoka A	PP 250	40,6 m	
Stoka B	PP 315	64,1 m	
Stoka C	PP 315	335,0 m	
Stoka D	PP 315	196,0 m	
Stoka E	PP 90	221,7 m	(Výtlačný řad)

Stoka A je samostatně napojena na stávající stokovou síť. Do stávající odlehčovací komory OK 9 (Ta již byla zrušena jakožto OK). Stoka D je svedena do PSOV, z této ČS je OV čerpána výtlačnou stokou E do stoky C (do RŠ9). Stoky C a B jsou svedeny do stávající kanalizace (do spojné šachty RŠ3).

Přečerpávací stanice OV

Byla instalována ČS AS PUMP EB se dvěma čerpadly KSB AMAREX F 50/51 – 160, kalové, Q = 3,0 l/s, H = 15 m, výkon 2,1 kW / 380 V.

2. Velvary, část Nové Uhy

Stoka A	PP 335	630,9 m	
Stoka A	PE 63	86,2 m	(Výtlačný řad)
Stoka B	PP 335	148,4 m	
Stoka C	PP 335	256,0 m	
Stoka C1	PP 250	56,2 m	
Stoka C3	PP 250	104,7 m	

Stoky C1 a C3 jsou svedeny do Stoky C, která je společně se stokou B zaústěna do PSOV. Výtlačným řadem A jsou OV přečerpávány do šachty Š18A a dále odvedeny stokou A do šachty na stávající kanalizaci v těsné blízkosti ČOV.

Přečerpávací stanice OV

Byla instalována ČS s hloubkou 3,5 m od terénu a průměrem 2,2 m se dvěma čerpadly ITT FLYGT NP 3085.183 SH, Q = 4,2 l/s, H = 17 m, výkon 2,4 kW / 400 V.

Obě PSOV mají akumulární kapacitu na více než 8 hodin.

Na nově vybudované síti nejsou významní producenti odpadních vod.

Tento dodatek bude zahrnut do následující aktualizace KŘ města Velvary.

Příloha: Schematické výkresy předmětných stokových sítí a PSOV.

Dodatek KŘ zpracoval Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D.

